

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь  
(место составления акта)

" 24 " января 2019 г.  
(дата составления акта)

11-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№ 96**

По адресу/адресам: ул. Боровая, 16  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя (заместителя руководителя)  
Управления по Пермскому краю от «19» декабря 2018 г. № 2477  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Юность» г. Перми (далее – МАУ ДО ДЮЦ «Юность» г. Перми),**  
**юридический адрес: г. Пермь, ул. Боровая, 16, ОГРН 1025900762216, ИНН 5903003918**  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 27.12.18 г. по 24.01.19 г., общая продолжительность проверки – 15 рабочих дней

27.12.2018г. с 13:55 до 15:00 часов

28.12.2018г. с 11:00 до 12:30 часов

15.01.2019г. с 16:30 до 17:30 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МАУ ДО ДЮЦ «Юность» г. Перми Воробьева Т.В. 20.12.2018 г. 15-10

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Брагина Наталья Андреевна ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю; Ташкинова Татьяна Николаевна врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»; Запороженко Константин Владимирович врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

При проведении проверки присутствовали: директор МАУ ДО ДЮЦ «Юность» г. Перми Воробьева Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц))

В результате проведенных мероприятий по надзору 28.12.2018 г. с 11-00 до 12-30 установлено: \*

В МАУ ДО «ЦДТ «Юность» г. Перми организованы массовые новогодние мероприятия для детей (новогодние елки) в период с 21.12.2018г. по 29.12.2018г., в соответствии с представленным приказом № 136 от 12.11.2018г. «О подготовке и проведении зимних каникул, новогодних и рождественских праздников», составленный МАУ ДО «ЦДТ «Юность» г. Перми. Длительность проведения мероприятий – 1 час 20 минут. Общее количество детей - 1430 человек (одномоментное по 30-60 человек на одном мероприятии). Количество сотрудников, участвующих в организации и проведении новогодних праздников – 14 сотрудников МАУ ДО «ЦДТ «Юность» г. Перми (педагогический персонал).

Для проведения массовых новогодних мероприятий для детей в учреждении выделены следующие помещения МАУ ДО «ЦДТ «Юность» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Боровая, 16:

- гардероб;
- актовый зал - 2 этаж;
- санузлы.

Гардероб рассчитан на 300 человек, оборудован крючками для одежды.

В актовом зале организовано проведение новогодних представлений. Актальный зал рассчитан на 90 мест, оборудован сценой и зрительскими местами. Установлена новогодняя елка.

Санитарные узлы, отдельные для мальчиков и девочек, расположены на 1 и 2 этажах. Санузел для девочек оборудован 3 унитазами и 2 умывальными раковинами. Санузел для мальчиков оборудован 2 унитазами, 1 умывальной раковиной для мальчиков. Количество санитарно-технических приборов достаточное из расчета на одномоментное пребывание детей, что соответствует требованиям п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14. Санузлы обеспечены туалетной бумагой, ведрами, мылом, что соответствует требованиям п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14. Для сотрудников учреждения предусмотрен отдельный санузел.

В качестве отделочных материалов для отделки пола в актовом зале использован линолеум, допускающий обработку влажным способом. Отделка потолка и стен помещения гладкая, без признаков поражения грибком и имеет отделку вододисперсионной краской, допускающей уборку влажным способом и дезинфекцию, что соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14. В санузлах стены и пол облицованы плиткой.

Естественным освещением обеспечены помещения актового зала, санузлы. На момент проверки оконные проемы в актовом зале обеспечены светозащитными устройствами в виде штор темных тонов, которые установлены на момент проведения новогодних представлений, в обычном режиме устанавливаются тканевые шторы светлых тонов, что соответствует п. 5.3. СанПиН 2.4.4. 3172-14. Искусственное освещение представлено светильниками со светодиодными лампами, на момент проверки все источники света в исправном состоянии, что соответствует п. 5.9. СанПиН 2.4.4. 3172-14.

20.12.2018г. с 16:30 до 17:30 часов проведены замеры искусственной освещенности в актовом зале. Согласно протоколу лабораторных испытаний № п402 от 17.01.2019г., экспертному заключению № 65-ЦА от 17.01.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», уровень искусственной освещенности в актовом зале в трех из пяти измеренных точках не соответствует нормативным величинам: точка № 1 -  $159 \pm 15$ лк, точка №2 -  $181 \pm 17$ лк, точка № 2 -  $140 \pm 13$ лк при норме 300лк, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Директором учреждения проведены работы по замене ламп искусственного освещения на более мощные. Представлены протокол лабораторных измерений освещенности ООО «Центр исследований и сертификации «Федерал» АИЛ № 107 от 22 января 2019г. - проведено 5 измерений искусственной освещенности в актовом зале, во всех точках искусственная освещенность соответствует требованиям.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, что соответствует требованиям п.4.1. СанПиН 2.4.4.3172-14. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования, инженерные сети и сооружения находятся в исправном состоянии, аварии на системах водоснабжения, канализации не установлены. Отбор пробы воды из разводящей сети холодного водоснабжения проведен 27.12.2018г. в 13-55 часов из водопроводного крана умывальной раковины в туалете для мальчиков. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 1007 от 28.12.2018г., экспертному заключению № 66-ЦА от 17.01.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» проба воды питьевой соответствует по определяемым микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) п.3.3. табл.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.4.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Отопление осуществляется централизованно. В актовом зале отопительные приборы оборудованы ограждающими устройствами из дерева, что соответствует требованиям п. 6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14. Имеются бытовые термометры. 15.01.2019г. с 16:30 до 17:30 часов проведены замеры параметров микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности воздуха) в актовом зале. Согласно протоколу лабораторных испытаний № п401 от 17.01.2019г., экспертному заключению № 66-ЦА от 17.01.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» температуры воздуха, относительная влажность воздуха в актовом зале соответствуют требованиям п.6.2., п.6.3. СанПиН 2.4.4. 3172-14. Условия для проветривания помещений между мероприятиями имеются. Помещение обеспечены естественной вытяжной системой вентиляции с помощью вытяжных вентиляционных каналов.

Питьевой режим в учреждении организован, что соответствует требованиям п. 9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14. В помещении фойе на 1 этаже установлен кулер, предусмотрены одноразовые стаканы, емкость для сбора использованных стаканов. Договор на поставку питьевой бутилированной воды № 11/04/17 от 11.04.2017г., пролонгированный с ООО «Аква-Альянс» и сертификат соответствия представлены.

На момент проверки уборка помещений проведена качественно. Учреждение обеспечено моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в установленном порядке. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя в недоступном для детей месте, что соответствует требованиям п.10.4 СанПиН 2.4.4.3172-14. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован, хранится в специально отведенном месте, для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку (красного цвета) и хранится отдельно, что соответствует требованиям п.10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Личные медицинские книжки сотрудников с данными о прохождении медицинских осмотров, профилактических прививках, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации представлены, что соответствует требованиям п.1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14. Медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников пройдены в полном объеме. Профилактические прививки сотрудникам в соответствии с национальным календарем прививок пройдены в полном объеме у всех 14 сотрудников, участвующих в организации и проведении новогодних мероприятий, что соответствует требованиям п.1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Закупка и формирование подарков детям, посещающим массовые новогодние мероприятия, МАУ ДО «ЦДТ «Юность» г. Перми не осуществляется.

**В результате проверки выявлены нарушения СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:**


Уровень искусственной освещенности в актовом зале в трех из пяти измеренных точках не соответствует нормативным величинам: точка № 1 - 159±15лк, точка №2 - 181±17лк, точка № 2 - 140±13лк при норме 300лк, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № п402 от 17.01.2019г., экспертным заключением № 65-ЦА от 17.01.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и является нарушением п.5.6.

Директором учреждения проведены работы по замене ламп искусственного освещения на более мощные. Представлены протокол лабораторных измерений освещенности ООО «Центр исследований и сертификации «Федерал» АИЛ № 107 от 22 января 2019г. - проведено 5 измерений искусственной освещенности в актовом зале, во всех точках искусственная освещенность соответствует требованиям.

**Не выявлено нарушений следующих нормативных документов:** Федеральный Закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный Закон № 157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный Закон № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федеральный Закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п401, п402 от 17.01.2019г., № 1007 от 28.12.2018г., экспертные заключения № 65-ЦА, 66-ЦА от 17.01.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора  
по гигиене детей и подростков  
\_\_\_\_\_  
(должностное лицо или должностные лица, проводившие  
проверку)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Брагина Н.А.  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор  
\_\_\_\_\_  
(руководитель юридического лица)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Воробьева Т.В.  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)